



Certificato numero / Certificate number

DE/5631

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova / Referring to the Test Reports
n. 0002\DC\AAV\16_2 del / dated 05/09/2016

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

FANTACCI INDUSTRIE SRL

Via Raffaello, 4/8 – 53036 POGGIBONSI (FI) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Portafinestra a battente in legno a tre ante

Triple leaf wood casement door

Mod. SERRAMENTO 68 INVISIBILE

le prove di tipo secondo la norma EN 14351-1:2006+A2:2016, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 14351-1:2006+A2:2016 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

24/01/2017

Prima emissione
First issue

10/03/2022

Rinnovo
Renewal

10/03/2022

Ultima emissione
Latest issue

23/01/2027

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Portafinestra a battente in legno a tre ante***Triple leaf wood casement door***Mod. SERRAMENTO 68 INVISIBILE**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Dimensioni [mm] <i>Dimensions</i>	W 2100 x H 2600
Prestazioni / Performances:	
4.14 Permeabilità all'aria <i>4.14 Air permeability</i>	classe / class 4
4.5 Tenuta all'acqua <i>4.5 Watertightness</i>	classe / class 7A
4.2 Resistenza al carico del vento <i>4.2 Wind load resistance</i>	classe / class C2
4.8 Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza <i>4.8 Load-bearing capacity of safety devices</i>	positivo / positive
4.11 Prestazione acustica <i>4.11 Acoustic performance</i> valore tabellare con vetro / Table value with glass 33.1/27/33.1	35 dB

24/01/2017Prima emissione
*First issue***10/03/2022**Rinnovo
*Renewal***10/03/2022**Ultima emissione
*Latest issue***23/01/2027**Scadenza
Expiry